



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 04.05.2017 r.

RZP. 271.12.2017

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.12.2017 **Przebudowa ulicy Armii Poznań** – zad. 2015/10

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytania do SIWZ wraz z odpowiedzią bez ujawniania źródła zapytania.

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie betonu asfaltowego AC8S zamiast AC11S jako warstwę ścieralną ścieżek rowerowych, z uwagi na gruboziarniste kruszywo stosowane w mieszance AC11S?

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie betonu asfaltowego AC8S zamiast AC11S jako warstwę ścieralną ścieżek rowerowych.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z up. BURMISTRZA
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych


Aneta Witkowska

Sprawę prowadzi: Aneta Witkowska /Katarzyna Jaczyńska
Referat Zamówień Publicznych
Tel.: 22 7686209 Fax.: 22 7686229