



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

RZP. 271.32.2017

Łomianki, dnia 21.07.2017 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **RZP.271.32.2017 Budowa zadaszania namiotowego lodowiska stałego wraz z infrastrukturą oświetleniową** w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach” – 2016/31.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytania do SIWZ wraz z odpowiedzią bez ujawniania źródła zapytania oraz dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w podanym niżej zakresie.

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej odporności ogniowej elementów konstrukcji hali stalowej i wskazanie czy składający ofertę winien wycenić wykonanie konstrukcji wg opisu z PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNEGO gdzie na stronie 13 w punkcie 8 zostało zapisane cyt.: "Wymaganą klasą odporności pożarowej dla Obiekt budowlany tymczasowego niskiego (N) posiadającego jedną kondygnację nadziemną, zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, jest klasa „E”. Elementy obiektu budowlanego powinny być nie rozprzestrzeniające ognia." Czy tak jak w OPISIE KONSTRUKCJI - str. 1 cyt.: "Główne ramy nośne oraz tężniki ścienne i połączeniowe zabezpieczone do stopnia odporności ogniowej R30". Odpowiedź na powyższe pytanie jest kluczowa dla rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, brak informacji w tym względzie, może skutkować niedoszacowaniem lub przeszacowaniem wartości zamówienia.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w części architektoniczno - konstrukcyjnej projektu budowlanego t.j. cyt.: „Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane; Wymagana klasą odporności pożarowej dla Obiekt budowlany tymczasowego niskiego (N) posiadającego jedną kondygnację nadziemne, zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, jest klasa „E ”. Elementy obiektu budowlanego powinny być nie rozprzestrzeniające ognia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby zabezpieczania elementów konstrukcji do stopnia odporności ogniowej R30 o której mowa na stronie 18 Tomu II Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) **dokонуje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w podanym niżej zakresie.**

Było w SIWZ :

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 11.1 Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 11.5 należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, pok.1.
- 11.2 Termin składania ofert upływa dnia **25.07.2017 r. o godz. 10.00.**
- 11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.07.2017 r. o godz.10:45** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 71 – pok. nr 22.
- 11.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia.
- 11.5 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:
- nazwa i adres Wykonawcy;
 - zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem: „nazwa postępowania”
 - *nie otwierać do dnia 25.07.2017 r. do godz. 10:45”.*

Jest w SIWZ :

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 11.1 Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 11.5 należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, pok.1.
- 11.2 Termin składania ofert upływa dnia **28.07.2017 r. o godz. 10.00.**
- 11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.07.2017 r. o godz.10:45** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 71 – pok. nr 22.
- 11.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia.
- 11.5 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:
- nazwa i adres Wykonawcy;
 - zaadresować na Zamawiającego: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, z dopiskiem: „nazwa postępowania”
 - *nie otwierać do dnia 28.07.2017 r. do godz. 10:45”.*

Zamawiający zawiadamia, iż dokonuje zmiany Ogłoszenia o zamówieniu nr 546633-N- 2017 z dnia 07.07.2017 roku.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Sprawę prowadzi: Katarzyna Jaczyńska
Referat Zamówień Publicznych
Tel.: 22 7686209 Fax.: 22 7686229

Z up. BURMISTRZA
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Aneta Witkowska