



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 25.08.2017 r.

RZP. 271.40.2017

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.40.2017 **Przebudowa ulicy Armii Poznań** – zad. 2015/10 na odcinku od ul. Cienistej do ul. Brzegowej – w zakresie wykonania nawierzchni dojeżdż do furtek, zjazdów, budowy ścieżki rowerowej.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.

1. Do projektu dołączono wstępną ocenę Występowania pachnicy dębowej *Osmodermaermita* w wierzbach wzdłuż Al. Armii Poznań w Łomiankach, z której wynika, że do wycinki drzew niezbędna będzie obecność eksperta - Entomologa. Czy Zamawiający zapewni taki nadzór ?

Ad.1 Zapewnienie nadzoru Entomologa leży w gestii Wykonawcy

2. Wg dokumentacji projektowej nawierzchnia ścieżki rowerowej ma zostać wykonana z betonu asfaltowego AC11S, natomiast w SIWZ pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia napisano, że nawierzchnię ścieżki należy wykonać z mas mineralno-bitumicznych AC8S kolor szary? Który rodzaj mieszanki mineralno-bitumicznej powinien przyjąć Wykonawca do wyceny ?

Ad. 2 Nawierzchnię ścieżki rowerowej należy wykonać z mieszanki mineralno-bitumicznej AC8S - zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Sprawę prowadzi: Aneta Witkowska /Katarzyna Jaczyńska
Referat Zamówień Publicznych
Tel.: 22 7686209 Fax.: 22 7686229

Z up. BURMISTRZA
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych


Aneta Witkowska