SCHODY ŻELBETOWE SCH-01

Skala 1:25

Sztuk: 1





Beton	C30/37
Chudy Beton	C8/10
Stal zbrojeniowa	A-IIIN (B500SP)
Otulina	3cm
POZ POR.	±0.00=80,95m n.p.m.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	ø [mm]	Gat. stali	Ilo?ć	D?ugo?ć[cm]	£?czna d?ugo?ć [m]
					A-IIIN ø12
Masa na 1m [kg/m]					0.888
1. SCH-01				Szt. : 1	Nr rys. : A90-01-03
1	12	A-IIIN	24	138	33.1
2	12	A-IIIN	12	223	26.8
3	12	A-IIIN	12	463	55.6
4	12	A-IIIN	12	180	21.6
5	12	A-IIIN	12	182	21.8
6	12	A-IIIN	12	184	22.1
7	12	A-IIIN	81	183	148.2
Suma d?ugo?ci. [m]					329.19
Masa prêtów. [kg]					292.32
Masa 1 sztuki. [kg]					292.32
£'czna masa stali. [kg] :					292.3

UWAGI:

1. BUDOWĘ REALIZOWAĆ W OPARCIU O PROJEKTY WSZYSTKICH BRANŻ.
2. GEOMETRIĘ ORAZ LOKALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ZWERYFIKOWAĆ Z RYSUNKAMI ZESTAWCZYMI KONSTRUKCJI. RÓŻNICE KONSULTOWAĆ NA BIEŻĄCO Z PROJEKTANTEM.
3. ŻELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O WYTYCZNE I POSTANOWIENIA PN-EN 1992-1-1:2008.
4. SCHODY NALEŻY IZOLOWAĆ MASĄ BITUMICZNĄ POWŁOKOWĄ NP. ABIZOL P OD STRONY GRUNTU. PRZY WYKONYWANIU IZOLACJI PRZECIWWODNYCH NALEŻY ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ PRODUCENTA.
5. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTÓW NIENOŚNYCH, NALEŻY WYKONAĆ WYMIANĘ GRUNTÓW NA POSPÓŁKĘ BUDOWLANĄ O STOPNIU ZAGĘSZCZENIA ID=0.60. POSPÓŁKĘ NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ WARSTWAMI O MAKSYMALNEJ GRUBOŚCI 30cm.
6. PODCZAS PROWADZENIA WYKOPÓW W GRUNTACH SPOISTYCH, PRACE TE NALEŻY WYKONAĆ TAK, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO GROMADZENIA SIĘ WODY W WYKOPIE, GDYŻ SPOWODUJE TO UPLASTYCZNIENIE TYCH GRUNTÓW I OBNIŻY ICH PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE.
7. WYKOPU FUNDAMENTOWEGO NIE POZOSTAWIAĆ NIEZABEZPIECZONEGO NA OKRES ZIMOWY, ZE WZGLĘDU NA PRZEMARZANIE GRUNTÓW.
8. PRĘTY NR 1 UKŁADAĆ WRAZ ZE ZBROJENIEM PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PF-01
9. W RAZIE POTRZEBY PRĘTY DOGINAĆ LUB DOCIĄĆ DO SZALUNKU Z ZACHOWANIEM OTULINY 3cm.

ZMIANY REWIZJI:

–

Opracowanie jest chronione prawami autorskimi, stanowi własność ABASTRAN SP. Z O. O.

Jednostka projektowa:

ABASTRAN SP. Z O.O.
ul. Dojazdowa 9
43-100 Tychy
biuro@abastran.com
tel. 508211224

PROJEKT BUDOWLANY – KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
projektant:	mgr inż. Łukasz Dłucik	SLK/4903/POOK/13	
opracował:	mgr inż. Damian Jureczko	–	
sprawdzający:	–	–	

Nazwa rysunku: SCHODY ŻELBETOWE SCH-01

Numer rysunku: A90-01-03

Skala: 1:25

Format: 594x297

Nazwa projektu: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SCENY WIDOWISKOWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH NA DZIAŁCE NR EWID. 861, OBRĘB 0005 PRZY UL. GOŚCIŃCOWEJ, WIEJSKIEJ I SZCZĘŚLIWEJ; 05-092 ŁOMIANKI

Data: 10.12.2015

Rev: REV-0