



## Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 14.02.2018 r.

RZP. 271.06.2018

### Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.06.2018 **Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw i infrastrukturą techniczną przy ul. Parkowej w Łomiankach** w ramach zadania inwestycyjnego nr 2017/19 pn: „Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw”.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz.1579 ze zm.) przekazuje treść zapytania do SIWZ wraz z odpowiedzią bez ujawniania źródła zapytania.

### Pytanie 1.

Proszę o doprecyzowanie informacji dotyczącej ślusarki zewnętrznej.

W Projekcie Wykonawczym architektonicznym poz.2.6.1 jest zapis że ramy aluminiowe mają być wykonane od strony zewnętrznej z okładziną drewnianą. Okna aluminiowo-drewniane występują na rynku ale z okładziną drewnianą od wewnątrz pomieszczenia.

Czy inwestor i projektant akceptuje okna aluminiowe malowane na kolor drewna? jeśli NIE proszę o podanie rozwiązania dostępnego na rynku.

### Odpowiedz ad. 1

Zamawiający akceptuje okna aluminiowe malowane na kolor drewna RAL 7030.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z up. BURMISTRZA  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych  
*Aneta Witkowska*

Sprawę prowadzi: Katarzyna Jaczyńska/Aneta Witkowska  
Referat Zamówień Publicznych  
Tel.: 22 7686209 Fax.: 22 7686229