



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

RZP. 271.29.2019

Łomianki, dnia 19.09.2019 r.

Wykonawcy

Dotyczy: RZP.271.29.2019 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.1986 ze zm.) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.

1. Proszę o doprecyzowanie w jakim systemie należy zaprojektować i wykonać nawierzchnię na boisku oraz bieżni? Obecnie szeroko stosowane systemy nawierzchni poliuretanowej różnią się właściwościami użytkowymi oraz kosztami wykonania. Zamawiający w PFU opisuje nawierzchnię jako „Poliuretanową 3-4 warstwową”. Powyższy zapis jest mało precyzyjny, w związku z tym proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający zaakceptuje poniższą technologię wykonania nawierzchni na boisku raz bieżni:

Nawierzchnia typu natrysk, składająca się z warstwy granulatu SBR połączonego lepiszczem poliuretanowym grubości około 11mm oraz dwóch warstw drobnego granulatu EPDM połączonego lepiszczem, wykonanych natryskowo o grubości około 2mm. Łączna grubość nawierzchni 13mm. Nawierzchnia wykonana na warstwie stabilizującej ET gr. Około 30mm.

Ad.1 Zadanie odbywa się wg procedury „Zaprojektuj i wybuduj” – to Wykonawca proponuje finalne rozwiązanie do akceptacji Zamawiającego.

Wg rozeznania Zamawiającego nawierzchnia powinna być trójwarstwowa składająca się z :

- elastycznej warstwy amortyzującej, przepuszczalnej dla wody (granulatu gumowy, kruszywo kwarcowe połączone ze sobą lepiszczem poliuretanowym),
- wylewanej maty z granulatu gumowego łączonego lepiszczem poliuretanowym
- warstwy systemowego natrysku poliuretanowego z granulatem gumowym na przepuszczalnej podbudowie z kruszywa.

Warunkiem koniecznym jest to aby nawierzchnia posiadała atest ITB oraz stosowne certyfikaty potwierdzające warunki konieczne do stosowania na tego typu obiektach.

2. Czy Zamawiający dysponuje mapą orientacyjną obiektu? Jeśli tak, proszę o udostępnienie.

Ad.2 Zamawiający nie posiada odbitki mapy zasadniczej, którą może rozpowszechniać. Orientacyjna mapa obiektu do wglądu w ogólnodostępnych internetowych serwisach mapowych.

3. Proszę o podanie wymagań jakie powinny spełniać altany do zajęć na powietrzu.

Ad.3 Altany do zajęć na powietrzu muszą spełniać wymagania określone dla tego typu obiektów i sposobu przeznaczenia. Muszą stanowić spójny z otoczeniem element zagospodarowania terenu placówki oświatowej.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z up. BURMISTRZA
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Aneta Witkowska

Sprawę prowadzi:
Aneta Witkowska/Tomasz Baran
Referat Zamówień Publicznych
Tel.: 22 7686209