



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 19.11.2019 r.

RZP. 271.38.2019

Wykonawcy

Dotyczy: RZP.271.38.2019 „Remont nawierzchni ul. Armii Poznań na odcinku od Al. Chopina do ul. Brzegowej wraz ze skrzyżowaniami”.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1843 ze zm.) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.

1. W formularzu oferty zamawiający podał takie same powierzchnie dla warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej. Zgodnie z technologią każdą warstwę należy wykonać z odpowiednią odsadzką. Prosimy o dodanie do warstwy wyrównawczej oraz wiążącej dodatkowej szerokości na odsadzkę oraz poprawę ilości w przedmiarze robót (formularzu oferty) -

Odp. 1 W ofercie należy skalkulować odsadzki po jednej stronie jezdni - od strony pobocza gruntowego (strona północno - zachodnia).

2. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podał, że nawierzchnia ścieralna ma mieć szerokość 5,5 m. Z wizji i pomiarów w terenie wynika, że istniejąca nawierzchnia ma szerokość od 4,9 do 5,5. Czy w związku z tym należy doliczyć wykonanie poszerzenia na odcinkach, gdzie nie ma istniejącej konstrukcji. Jeśli tak to prosimy o dopisanie pozycji w przedmiarze robót z podaniem ilości i rodzaju konstrukcji poszerzenia -

Odp. 2 Należy wykonać brakującą podbudowę z kruszywa łamanego O-32,5 grubości 20 cm w miejscu istniejących zawężeń.

3. Proszę o podanie przekroju poprzecznego (normalnego) jedni. (spadek daszkowy lub jednostronny).

Odp. 3 Należy wykonać spadek daszkowy z uwzględnieniem istniejących ścieków pod ścieżką rowerową.

4. Proszę o podanie jak należy dowieźć się wysokościowo do istniejącej ścieżki rowerowej, (ile cm odkrycia na krawężniku).

Odp. 4 10 -12 cm

5. Prosimy o wyjaśnienie zapisu umowy § 5 punkt 4. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych Zamawiający na obowiązek określić zakres oraz ilość robót w taki sposób aby każdy wykonawca rzetelnie mógł wycenić taki sam zakres robót. W związku z powyższym prosimy o dokładniejszy opis punktu lub wykasowanie tego zapisu z umowy.

Odp. 5 Zapis wzoru umowy „Zadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania wskazanych do wykonania prac nie może być podstawą do żądania zwiększenia wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1” odnosi się do formy wynagrodzenia to jest do wynagrodzenia ryczałtowego. Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

6. Czy zamawiający zezwoli na zamknięcie odcinka na czas wykonania nawierzchni bitumicznych.

Odp. 6 Wykonawca powinien wykonać projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projekt należy uzgodnić u zarządzającego ruchem tj. Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.

7. W punkcie 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest zapis, że tabela przedmiarowa jest elementem dodatkowym nie służącym do obliczenia ceny oferty. Prosimy o wskazanie dokumentacji, na podstawie której należy obliczyć cenę z podaniem dokładnego zakresu.

Odp. 7 Należy dokonać pełnych kalkulacji cen dla wykonania pełnego zakresu zgodnie z warunkami przetargowymi na odcinku od Al. Chopina do ul. Brzegowej na szer 5,5 m wraz ze skrzyżowaniami.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z up. BURMISTRZA
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Aneta Witkowska

Sprawę prowadzi:
Aneta Witkowska/Tomasz Baran
Referat Zamówień Publicznych
Tel.: 22 7686209