



# Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

RS.3025.18.2/2019

Łomianki, 22 sierpnia 2019 r.

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 2164) oraz oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę urządzenia do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych wykorzystywanego do uzupełniania powietrza w butlach aparatów ochrony układu oddechowego, pneumatycznych sań lodowych oraz pneumatycznych poduszek wysokociśnieniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim.

Projekt pn. „Doposażenie remizy OSP w Dziekanowie Polskim”, w ramach którego będzie realizowane zamówienie, jest dofinansowany ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na podstawie umowy nr 475/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS.

### 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łomianki reprezentowana przez Małgorzatę Żebrowską-Piotrak – Burmistrza Łomianek  
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki  
REGON: 013271826, NIP: 1181768394  
tel. 22 7686301, fax: 22 7686302

### 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych wykorzystywanego do uzupełniania powietrza w butlach aparatów ochrony układu oddechowego, pneumatycznych sań lodowych oraz pneumatycznych poduszek wysokociśnieniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim. Dane charakteryzujące przedmiot zamówienia przedstawia poniższe zestawienie.

Cecha	Dane techniczne
Silnik	Elektryczny, trójfazowy
Wydajność	235 l/m - 14,10 m <sup>3</sup> /h - 8.30 CFM FAD
Liczba stopni sprężania	3
Ciśnienie napełniania	232 – 300 – 330 bar

Czas napełniania (10 l / 0-200 bar)	ok 8 min
Poziom hałasu	max. 80,7 dB
Wymiary (H x W x D) [mm]	770 x 1120 x 630
waga	max. 160 kg

Lokalizacja dostawy: siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 427, 05-092 Łomianki.

Pożądany termin realizacji zamówienia to 15 października 2019 r.

### 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do oferty należy dołączyć specyfikację proponowanych urządzeń wraz z dokumentacją fotograficzną / graficzną proponowanego urządzenia.

### 4. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena - waga procentowa 100%.

$$kc = (cn/c) * 100$$

kc – liczba punktów w kryterium ‘cena’,

cn – najniższa cena zaoferowana przez oferentów w postępowaniu,

c – cena zaoferowana w badanej ofercie.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100.

### 5. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Proszę przedstawić proponowaną cenę wykonania usługi na załączonym formularzu ofertowym w rozbiciu na kwotę netto i brutto (zał. nr 1 do Zapytania). Oferty cenowe złożone w innej formie będą podlegały ocenie, o ile będą zawierały informacje wymagane w załączonym formularzu ofertowym. Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami proszę przesłać drogą elektroniczną na adres [aleksandra.jankowska@lomianki.pl](mailto:aleksandra.jankowska@lomianki.pl). Termin nadsyłania ofert mija 29 sierpnia 2019 r.

### 6. KONTAKT

Osoby do kontaktu:

Aleksandra Jankowska

[aleksandra.jankowska@lomianki.pl](mailto:aleksandra.jankowska@lomianki.pl)

tel. (22) 76 86 216

Arkadiusz Bicz

tel. 607 422 190

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK  
  
 Paweł Bohdziewicz  
 Z-CO BURMISTRZA DS. TECHNICZNYCH