

Ochrona od porażeń:	Dane energetyczne:
Szybkie wyłaczenie zasilania przez zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe	U=230/400, 50Hz *Obwód nr 1:* P_{ob1}=3,56kW I_{ob1}=5,5A *Obwód nr 2:* P_{ob2}=2,9kW I_{ob2}=4,5A *Moc całkowita:* P_S=6,46kW I_S=10,0A
Ukad sieci: Linia oświetleniowa: TN-C	

INWESTOR	URZĄD GMINY ŁOMIANKI			Jednostka projektowa: **Zestifos Sp. z o.o.** Dębe 5g, 05-140 Serock zestifos@zestifos.pl	
NAZWA RYSUNKU	Schemat ideowy zasilania				
NAZWA OBIEKTU	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Chopina, Łomianki Dolne, gmina Łomianki dz.ew. 767/3, 766/8, 765/14, 764/3, 756/5, 755/5, 754/9, 753/10, 752/9, 751/9, 750/9, 749, 1047, 1036, 740, 738, 736, 734, 733/13, 429/11, 428/14, 426, 422/3, 418/2, 416/1, 414/3,409, 400, 396/3, 1148, 1134, 1120, 1106, 1088, 1074, 1061, 386/3, 381/2, 375/4, 364				
PROJEKTOWAŁ	Jan Miszczak St-380/76	PODPIS		DATA Xl. 2014	SKALA -
SPRAWDZIŁ	Marcin Oldziej Wa-379/02			NR RYSUNKU 3.	STADIUM P.B.W
OPRACOWAŁ				BRANŻA Elektryczna	