RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA 1:50



UWAGI:

1. BETON:
   B25 (C20/25).
2. STAL ZBROJENIOWA
   # – AIIIN– B500SP.
3. OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTÓW 5,0cm;
4. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE WYMIARÓW:
   - WYMIARÓW ELEMENTÓW: ±5mm,
   - OTULINY: ±1mm,
   - USTAWIENIA PRĘTÓW SŁUPÓW I ŚCIAN ±1mm.
5. Z DNA WYKOPU FUNDAMENTOWEGO NALEŻY USUNĄĆ WSZELKIE GRUNTY ZRUSZONE ORAZ EWENTUALNE NASYPY I HUMUSY. USUNIĘTE SŁABONOŚNE GRUNTY NALEŻY ZASTĄPIĆ POSPÓŁKĄ ZAGĘSZCZANĄ WARSTWAMI LUB "CHUDYM BETONEM". PRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE DNA WYKOPU POWINNO BYĆ UDOKUMENTOWANE W DZIENNIKU BUDOWY.
6. WYKOP MUSI BYĆ ODEBRANY PRZEZ UPRAWIONEGO INŻYNIERA GEOTECHNIKA W CELU POTWIERDZENIA PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW GRUNTU.
7. FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA WARSTWIE "CHUDEGO BETONU" B10 gr.10cm.
8. FUNDAMENTY OBSYPAĆ GRUNTEM NASYPOWYM ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI. STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0.97.
9. W FUNDAMENTACH OSADZIĆ PRĘTY KONTAKTOWE DLA SŁUPÓW.
10. WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, POD NADZOREM UPRAWNIONEJ OSOBY.
11. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE Z ARCHITEKTURĄ. W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA ELEMENTY SIECI (KANALIZACJA, WODOCIĄG, PRZEWODY GAZOWE, itp.) SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
12. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE STANOWIĄ CZĘŚĆ CAŁOŚCIOWEGO OPRACOWANIA WIELOBRANŻOWEGO. NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁĄ DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ BUDYNKU.
13. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.
14. RZĘDNE ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

POZIOM ±0,00 = 80.14 m n.p.W.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

BETON	B25 (C20/25)
STAL	# - A-IIIN (B5
	Ø - A-0 (St0S-b)

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH – ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

zadanie:

Rozbiórka i budowa nowego przedsionka wejściowego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Warszawskiej 73, 02-092 Łomianki

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA ŁOMIANKI

generalny projektant:

mamqusta™ pracownia projektowa

adres:
05-808 Pruszków
ul. Działkowa 89/3

branżowy projektant:
T.K.M. DARIUSZ KAROLAK
ul. Piękna 31/37 lok.6, 00-677 Warszawa
tel./fax +48 22 622 04 14, +48 604 115 208
biuro@tkm-karolak.pl

branża:

KONSTRUKCJA

autorzy:
mgr inż. Dariusz Karolak
upr. MAZ/0143/POOK/04

mgr inż. Paweł Puciłowski

faza:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

temat rysunku:

FUNDAMENTY PROJEKTOWANEGO PRZEDSIONKA

rewizja:	data edycji:	skala:
00	09.2014	1:50/25

nr projektu:	ind.fazy:	obiekt:	nr rysunku:
1410	PB	00	K-1.01

ŁAWA Ł1 - 50x30cm L=7,20mb

PRZEKRÓJ 1-1

SKALA 1:25



UWAGA:

1. -2.200* POZIOM POSADOWIENIA ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW SPRAWDZIĆ W NATURZE.

STOPA F1 - 80x80x30cm szt.2

PRZEKRÓJ 2-2

SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 3-3

SKALA 1:50



WIENIEC W1 ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

SKALA 1:25