

## Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 11.06.2015 r.

RZP. 271.22.2015

### Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.22.2015 **Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną i infrastrukturą sportową, instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz budowa miejsc parkingowych służących do obsługi planowanej inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego nr 20/13 pn: „Budowa szkoły w Dąbrowie Leśnej”**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytań. Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły następujące pytania dotyczące treści SIWZ:

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Osoba pełniąca funkcję Kierownika Budowy posiada wieloletnie doświadczenie jako kierownik budowy na obiektach o dużej kubaturze (powyżej 20 000,00 m) i uprawnienia jako technik budowlany od 1982 roku. Od 2013 roku posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Czy osoba z takimi kwalifikacjami zostanie uznana jako zdolna do wykonania zamówienia?

### Odpowiedź

Zamawiający w SIWZ oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu wskazał jakie kwalifikacje ma mieć osoba pełniąca funkcję kierownika budowy tj. „osoba pełniąca funkcję Kierownika Budowy (1 osoba) posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót budowlanych na kontrakcie obejmującym budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektów kubaturowych użyteczności publicznej lub mieszkalnej, w tym, na co najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektów kubaturowych użyteczności publicznej lub mieszkalnej o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej, (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach) oraz należąca do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.”

Na podstawie powyższych informacji Zamawiający nie jest w stanie określić czy zaproponowana osoba będzie spełniała ww. wymogi, ponieważ Wykonawca podał niepełne informacje np. „wieloletnie doświadczenie”.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej

**Odpowiedź** Zamawiający informuje, iż przedmiary zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

Pytanie 3 Prosimy o udostępnienie załączników nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż załączniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

Pytanie nr 4

Prosimy o udostępnienia pozwolenia na budowę

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż pozwolenie na budowę zostanie zamieszczone na stronie internetowej.

Pytanie nr 5

Zgodnie z obowiązującymi przepisami posadzka sportowa powinna spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 14904. „Nawierzchnie terenów sportowych- Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych”.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza aby system podłogi sportowej spełniał wszystkie wymogi zawarte w normie PN-EN 14904? Specyfikacja jako typ podłogi A4, wg. poniższych wymagań:

- I. Absorpcja energii  $\geq 55\% < 75\%$
- II. Odkształcenie standardowe  $\geq 2,3 \text{ mm} < 5,0 \text{ mm}$
- III. Odbicie piłki min. 90%
- V. Obciążenie toczne  $\geq 1500\text{N}$
- VI. Odporność na zużycie  $< 80 \text{ mg}$
- VII. Odporność na uderzenie  $\leq 0,5 \text{ mm}$
- VIII. Odporność na wgłębienie  $\leq 0,5 \text{ mm}$
- IX. Połysk zwierciadlany  $\leq 45\%$
- X. Odbicie światła zgodne
- XI. Reakcja na ogień Cfl-S1
- XII. Emisja formaldehydu E1
- XIII. Zawartość pentachlorofenolu brak
- XIV. Równość nawierzchni zgodne

Badania dla powyższych parametrów mają być wykonane przez uprawnione jednostki badawcze, dodatkowo dla parametrów określonych w punktach 1-10 przez jednostki zrzeszone w ISSS International Association for Sports Surface Sciences – Międzynarodowe Naukowe Stowarzyszenie ds. Nawierzchni Sportowych .

**Odpowiedź**

Parametry podłogi sportowej dokładnie wyszczególniono w pkt PODŁOGA SPORTOWA (sala gimnastyczna pom. 0/60) i należy przyjąć takie parametry lub wyższe.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania panela z litego z drewna liściastego (podczas użytkowania nie występuje proces delaminacji warstw panela oraz załamania piór podczas dynamicznych uderzeń) o wym. dł. 3700mm x szer. 129mm x gr.22mm, który spełnia poniższe wymagania techniczne :

- ☐ Rodzaj drewna buk utwardzony pod prasą
- ☐ Grubość całkowita 22 mm +/-0.5mm
- ☐ Długość deski 3700mm +/-100mm
- ☐ Szerokość deski 129mm +/-0.2mm
- ☐ Długość klepek składowych min. 467mm
- ☐ Połączenie klepek za pomocą starannie wyfrezowanych wczepów pletwiastych (tzw. jaskółczy ogon)
- ☐ Odporność na ścieranie lakierowanej deski max 0,0015 mm
- ☐ Całkowita grubość powłoki lakierowej min. 40 ☐
- ☐ Odporność na wgniecenia (twardość) min. 36 N/mm<sup>2</sup>

(3,6 wg skali Brinell'a)

- ☐ Reakcja na ogień (wg EN 13501:1) Cfl-S1
- ☐ Każda deska musi mieć system pióro - wpust na wszystkich bokach
- ☐ Każda deska musi posiadać warstwę stabilizującą poziom wilgoci dolnej powierzchni np. lakierowanie utwardzonym UV lakierem
- ☐ Każda deska musi być fabrycznie lakierowana na gotowo
- ☐ Każda deska musi mieć możliwość szlifowania warstwy użytkowej do 7mm (8-10 razy)
- ☐ Przewodność cieplna min. 0.17 ☐ W/(mK) ☐
- ☐ Izolacyjność termiczna (opór cieplny) max 0.13 ☐ m<sup>2</sup>K/W ☐
- ☐ Użytkowanie podłogi w wilgotności 25-85% (max. zmiana 30%)

**Odpowiedź** Parametry podłogi sportowej dokładnie wyszczególniono w pkt PODŁOGA SPORTOWA (sala gimnastyczna pom. 0/60) i należy przyjąć takie parametry lub wyższe.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga aby linie boisk były malowane farbami producenta systemu podłogi sportowej co skutecznie wyeliminuje możliwą reakcję pomiędzy zastosowanym lakierem na podłodze a farbą do linii?

**Odpowiedź** Nie. Farby do malowania linii muszą posiadać certyfikat-aprobatę zastosowania na podłogi sportowe.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga aby Instalator podłogi sportowej posiadał aktualną (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem montażu podłogi) autoryzację producenta podłogi dla wykonawcy (w celu zapewnienia prawidłowej jakości montażu oraz zachowania gwarancji producenta systemu podłogi sportowej) ?

**Odpowiedź** tak

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wymaga aby cały system podłogi sportowej(konstrukcja + panel + linie boisk+ listwy wentylacyjne) posiadał gwarancję dostawcy oraz producenta ?

**Odpowiedź** Cały system ma posiadać gwarancję producenta oraz dostawcy.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wymaga pełnej Certyfikacji podłogi sportowej:

- federacji sportowych: FIBA, IHF, PZKosz oraz PZPS;
- właściwości użytkowych: Deklaracja właściwości użytkowych CE, Raporty z badań wg normy EN 14904, Raport klasyfikacji reakcji na ogień wg EN13501:1, Certyfikat FSC, Certyfikat PEFC, Atest Higieniczny PZH ?

**Odpowiedź:** Wymaga się certyfikacji podłogi sportowej przez federacje FIBA i PZPS

Pytanie nr 11

Prosimy o wskazanie przykładowego producenta papy dachowej wierzchniego krycia ponieważ po konsultacji z licznymi dostawcami stwierdzamy, iż brak na polskim rynku papy spełniających jednocześnie wymagania co do giętkości i odporności na spływanie w podanych temperaturach oraz co do wskazanych właściwości mechanicznych. prosimy o wskazanie producenta bądź o zmianę wymaganych parametrów.

**Odpowiedź:** Podane parametry papy wierzchniego krycia należy traktować jako minimalne wymagania spełnia je np.: Bauder KARAT, jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ dopuszcza rozwiązania równoważne.

Pytanie nr 12


- a. Trawa syntetyczna na boisko piłkarskie: Zamawiający określił rodzaj wypełnienia sztucznej jako „WPDEM” lub „SRB”. Prosimy o ścisłe określenie jako rodzaj wypełnienia przyjąć do oferty?
- b. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego. Zamawiający określił jedynie rodzaj podbudowy nie podając rodzaju nawierzchni. Czy ma być to nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk?

**Odpowiedź:**

- a) Boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.
- b) Opis/rodzaj nawierzchni znajduje się w opisie drogowym str. Dr 5 oraz w przedmiarze robót w pozycji: 7 d.1 i 8d.1 a także w części rysunkowej (plik DR05 detal nawierzchni boiska).

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Sprawę prowadzi: Aneta Witkowska  
Referat Zamówień Publicznych  
Tel.: 22 7686209  
Fax.: 22 7686229

Z up. BURMISTRZA  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych  
  
Aneta Witkowska