Część istniejaca budynku szkoły

Oddzielna strefa pożarowa

Część doprojektowywana budynku szkoły



Część istniejaca budynku szkoły

Oddzielna strefa pożarowa

Część doprojektowywana budynku szkoły

LEGENDA:

	OPRAWA OŚWIETLENIOWA TORINO IP65 LED 44W 4000K WPRW 5865596 FIRMY PXF LIGHTING
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA MONZA II LED 50W 4000K IP66 FIRMY PXF LIGHTING
	OPRAWA NAŚCIENNA CAY IP65 1x28W EVG FIRMY PXF LIGHTING
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA MONZA II LED 24W WPRW 4000K FIRMY PXF LIGHTING
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA MODENA MINI LED 20W 4000K IP54 FIRMY PXF LIGHTING
	OPRAWA NASTROPOWA TORINO SPORT EVG 3x80W FIRMY PXF LIGHTING
	WIDEŁ. AWARYJNY 1H
	CZUJNIK RUCHU 360 STOPNI Z FUNKCJA OBECNOŚCI STERUJĄCY OŚWIETLENIEM, PHILIPS
	OPRAWA EWAKUACYJNA NAŚCIENNA 5W 3H FIRMY PXF LIGHTING Z PIKTOGRAMEM "WYJŚCIE EWAKUACYJNE"
	OPRAWA EWAKUACYJNA NAŚCIENNA 5W 3H FIRMY PXF LIGHTING Z PIKTOGRAMEM KIERUNKOWYM
	OPRAWA EWAKUACYJNA NASTROPOWA 5W DS 8W 3H FIRMY PXF LIGHTING Z PIKTOGRAMEM KIERUNKOWYM
	WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY PODTYNKOWY
	WYŁĄCZNIK DWIEGUNOWY PODTYNKOWY
	WYŁĄCZNIK ŚCHODOWY PODTYNKOWY
	PRZYCISK DWIERNY "DWIERZY", PODTYNKOWY
BC-01	NUMER OBWODU ELEKTRYCZNEGO (ROZDZIELNICA–NUMER)

PROJEKTOWANIE I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH TOMASZ PIÓRKOWSKI

INWESTOR:	GMINA ŁOMIANKI UL. WARSZAWSKA 115, 05-092 ŁOMIANKI
TEMAT:	ROZDZIELNIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. A. PLUCIA PS. GÓRA-DOLINA ORAZ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES:	DZ. NR EW. 216 i 217 DZIELKÓW NOWY, UL. BOLESZCZA 435, 05-092 ŁOMIANKI
NAZWA RYSUNKU:	INSTALACJE OŚWIETLENIA - PARTER
	1:100
Opracowano w programie AutoCad LT 2018 PL Serial# 557-69926497 Instalacja sieciowa 5 stanowisk Licencja nr 804-69926497 Wykonawca projektu: Tomasz Ł. tel. 504/515-956 ZUW Tel.fax: 85 t. ps. 15d/0.1966.	format (rysunki) A+2
DATA: 01.2019	POZPTS
OPRACOWAŁ:	TOMASZ PIÓRKOWSKI
PROJEKTOWAŁ:	MGR. INŻ. EDWARD GRONIEWSKI upoważniony nr 86/92/78
SPRAWDZIŁ:	MGR. INŻ. ROMAN SADKOWSKI upoważniony nr 636/88/83