

Łomianki, dnia 26.09.2006 r.

ZP.340-31/06

Dotyczy: przetargu Nr ZP.340-31/06 na „Wymianę stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych w budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6”.

W dniu 25.09.2006 roku, o godzinie 10:40 zamawiający odebrał fax o następującej treści:
„Proszę o podanie następujących informacji:

- kolor stolarki okiennej PCV oraz drzwi aluminiowych
- w których oknach należy zastosować nawiewniki higrosterowane
- proszę o podanie wyposażenia drzwi aluminiowych oraz czy są to drzwi wewnętrzne czy zewnętrzne
- w związku z rozbieżnością w SIWZ proszę o sprecyzowanie wymaganej gwarancji na okna- w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 1.3 wymagana jest gwarancja co najmniej 60 – miesięczna, zaś w opisie warunków udziału w postępowaniu oraz w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków w punkcie 5- nie mniej niż 10 lat.”

Odpowiedzi:

Ad 1.

Zamawiający wymaga aby stolarka okienna była koloru białego a drzwi aluminiowe koloru brązowego.

Ad. 2.

Zamawiający wymaga aby nawiewniki higrosterowane były zastosowane we wszystkich oknach.

Ad. 3.

Wyposażenie drzwi aluminiowych **zewnętrznych** to dwa zamki.

Ad. 4.

Zamawiający wymaga by okres **gwarancji na wykonane roboty związane z montażem okien i drzwi** wynosił nie mniej niż **60 miesięcy**. Termin 10 letniej gwarancji zawarty w opisie udziału w postępowaniu oraz w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków dotyczy zastosowania podczas realizacji zamówienia okien PCV posiadających **gwarancję producenta nie krótszą niż 10 lat**.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
MIASTA I GMINY ŁOMIANKI

mgr Ewa March-Kosiorok
SEKRETARZ