

Łomianki, dnia 26.09.2006 r.

ZP.340-31/06

Dotyczy: przetargu Nr ZP.340-31/06 na: „Wymianę stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych w budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6.”

W dniu 25.09.2006 r., o godzinie 14:51 Zamawiający odebrał fax o następującej treści:
„Zapytanie do SIWZ.

1. Czy stolarka okienna z PCV ma być koloru białego?
2. Proszę o określenie właściwego przedmiaru wymienianej stolarki okiennej. Z załączonych przedmiarów (Książka przedmiarów) wynika, że jest jej 397,02 m², w SIWZ określając przedmiot zamówienia Zamawiający napisał natomiast: „...montaż okien o powierzchni około- 725 m²...”, z załączonych rysunków wynika, że stolarki okiennej jest 442,58 m² (128 szt.). Która z tych liczb określających ilość stolarki PCV jest prawdziwa?
3. Czy Zamawiający przewiduje również do wymiany kraty okienne na nowe (są w przedmiarze w ilości 159,98 m², a nie ma ich w opisie przedmiotu zamówienia)?
4. Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga aby drzwi D\$ były o odporności ogniowej E160 (zostały tak opisane w wykazie stolarki okiennej)?
5. Z jakiego materiału mają być wykonane drzwi zewnętrzne? Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi z aluminium?

Uważamy, że aby wyeliminować nieścisłości konieczna jest modyfikacja treści SIWZ. W związku z tym prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.”

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający wymaga aby stolarka okienna była koloru białego.

Ad. 2.

Obowiązującą liczbą, określającą ilość stolarki okiennej i wynikającą z wykazu stolarki okiennej jest liczba **442,58 m²**.

Ad.3.

Zamawiający nie przewiduje wymiany krat okiennych na nowe a jedynie ponowny montaż starej kraty w przypadku takiej potrzeby.

Ad.4.

Zamawiający wymaga aby zamontowane drzwi odpowiadały przepisom p.poż. i bhp obowiązującym dla budynków szkolnych.

Ad.5.

Zamawiający wymaga aby drzwi były wykonane z **aluminium**.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
MIASTA I GMINY ŁOMIANKI

mgr Bogdan Kosiorek
SEKRETARZ