

Łomianki, 06.czerwca 2007r.

## Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie sygnalizacji świetlnej i świateł bezpieczeństwa dla pieszych, ostrzegawczych dla pojazdów w ul. Warszawskiej/ul. Szpitalnej”.

Zamawiający informuje, że w dniu 05.06.2007r. wpłynęły zapytania dotyczące w.w. przetargu.

1. Podczas budowy sygnalizacji świetlnej niezbędne jest wykonanie drobnych robót drogowych związanych między innymi z rozebraniem i późniejszą naprawą chodników. Prosimy o wyjaśnienie, czy wykonanie w.w. robót należy do wykonawcy sygnalizacji świetlnej, czy wykona je firma drogowa na oddzielne zlecenie Urzędu Miasta? Jednocześnie informujemy, że ani w kosztorysie ani w projekcie nie ma mowy o w/w pracach.
2. W projekcie organizacji ruchu na rys1. zaznaczone jest oznakowanie pionowe, które według nas należy wykonać. Kosztorys na budowę sygnalizacji świetlnej nie zawiera pozycji związanych z wyceną w/w oznakowania.
3. Czy Zamawiający przewiduje odtworzenie oznakowania poziomego na w/w skrzyżowaniu ?

Zamawiający odpowiada:

Ad 1. Budowa sygnalizacji wiąże się z koniecznością wykonania drobnych robót drogowych - rozebranie kostki betonowej na chodniku i ponowne jej ułożenie. Nie przewiduje się dodatkowego zlecenia dla firmy drogowej, prace mają być wykonane przez firmę wykonującą sygnalizację i należy je uwzględnić wyceniając roboty. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z punktem 3 SIWZ- opis przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz dokonać wizji w terenie w celu oceny zakresu robót drogowych niezbędnych do wykonania sygnalizacji świetlnej i kompletnego przygotowania oferty.

Ad 2, 3. Realizacja zadania pt. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Warszawska-Wiejska-Szpitalna” przewiduje wykonanie oznakowania pionowego i poziomego skrzyżowania zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz odtworzenie uszkodzonego oznakowania poziomego.

Pkt.3.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej z przyciskami dla pieszych na masztach sygnałowych, oraz z pętlami indukcyjnymi w nawierzchni jezdni ul. Warszawskiej – ul. Szpitalnej i ul. Wiejskiej, oraz świateł bezpieczeństwa nad przejściem dla pieszych w ul. Warszawskiej wraz z wykonaniem oznakowania poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu

Działając na mocy art.38 ust. 6 (Dz. U. z 2006 nr 164 poz. 1163 – z późn. zmianami), Zamawiający mając na uwadze powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ przedłuża termin składania ofert do dnia 15.06.2007r, do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.06.2007r. o godz.10.15, miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

BURMISTRZ  
mgr inż. Wiesław Pszczółkowski