



BURMISTRZ ŁOMIANEK

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115

tel 768- 63-24, fax 768-63-02

Łomianki 11.06. 2008 r.

RZP. 341-22/08

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-22/08 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim ulica Rolnicza 435.

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 11.06.2008 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści załącznika SIWZ w. w. postępowania.

PYTANIE WYKONAWCY:

„Proszę o wyjaśnienie jak mają wyglądać drzwi balkonowe przeznaczone do wymiany pozycja nr 5 z Przedmiaru. Ze względu na ich duże gabaryty tj. szerokość 1420 mm i wysokość 2860 mm producent uznaje konieczność zastosowania tzw. naświetla nad drzwiami. Naświetle może być elementem stałym lub uchylnym. Czy akceptują Państwo takie rozwiązanie?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie takich rozwiązań drzwi balkonowych, aby zachowały wszelkie warunki bezpieczeństwa użytkowania. Naświetle ma być elementem stałym poprawiającym sztywność całej konstrukcji.

Powyższe wyjaśnienie należy traktować jako integralną część SIWZ, pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski