



BURMISTRZ ŁOMIANEK
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel 768- 63-24, fax 768-63-02

Łomianki, dnia 16 czerwca 2008 r.

RZP.341-22/08

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-22/08 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim ulica Rolnicza 435.

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 16.06.2008 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści załącznika SIWZ w. w. postępowania.

PYTANIE WYKONAWCY:

„Proszę o wyjaśnienie czy pozycja nr 5 z książki przedmiarów to mają być zwykłe drzwi balkonowe z PCV-5 szt.?

Czy też mają być one wyposażone w zamek z dwustronną klamką i kluczem, niski próg ?
Czy ma być w nich zastosowana szyba bezpieczna ? Jeśli tak czy ma to być szyba jednostronnie czy dwustronnie bezpieczna?

Z opisu technicznego nie można bowiem wywnioskować czy powyższe wyposażenie dotyczy zarówno drzwi z PCV i Aluminium czy też pozycji nr 6 z książki przedmiaru tj. Aluminiowych.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Pozycja nr 5 z przedmiaru - 5 szt. drzwi PCV zgodnie z opisem technicznym z dwustronnymi klamkami, kluczem i niskim progiem, wyposażone w szyby bezpieczne obustronnie.

Drzwi aluminiowe - poz. Nr 6 przedmiaru, dotyczą głównego wejścia do szkoły i powinny być wykonane zgodnie z zobowiązującymi przepisami.

W przypadku wątpliwości należy zgodnie z zapisem pkt. 3.9 SIWZ dokonać wizji w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z P. Waldemarem Zielińskim – tel. 22 751-18-73.

Powyższe wyjaśnienie należy traktować jako integralną część SIWZ, pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Pszczółkowski