



Urząd Miejski w Łomiankach

Wydział Inwestycji i Remontów

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 71
tel. 022 768 62 30, 022 768 62 32

WIR.7011.8.20.2020

Łomianki, dnia 10 lutego 2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy: opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy dwóch odcinków ul. Paderewskiego w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Paderewskiego” – zad 2020/08.

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

1. W ulicy są zlokalizowane słupy oświetleniowe z lampami – czy w projekcie należy tylko ująć wymianę lamp na typu LED a słupy i kable będą do wykorzystania.
Odp. 1. W ramach zadania należy opracować projekt oświetlenia ulicznego.
2. Gdzie będzie można włączyć kanalizację deszczową.
Odp. 2. Należy zaprojektować system odwodnienia chłonna rozsączający.
3. Czy projekt będzie dotyczył przebudowy skrzyżowania z ul. Rolniczą na której są przesunięte wloty ul. Rolniczej i Jedności Robotniczej.
Odp. 3. Należy dowiązać projektowaną drogę do istniejącej rzędnej drogi ul. Rolniczej, wraz z odpowiednimi promieniami skrętów oraz uzgodnić rozwiązanie z Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.
4. W świetle nowych przepisów przebudowa drogi w pasie drogi gminnej wymaga budowy kanału technologicznego lub uzyskania od Ministra Cyfryzacji zgody na odstąpienie od budowy w/w kanału na 3 miesiące przed złożeniem wniosku o zgłoszenie robót. Czy w wycenie prac projektowych należy przewidzieć budowę kanału technologicznego? Czy Gmina Łomianki posiada zgodę od Ministra Cyfryzacji zgody na odstąpienie od budowy w/w kanału?
Odp. 4. W ofercie należy uwzględnić projekt techniczny kanału technologicznego. Gmina Łomianki nie posiada zgody od Ministra Cyfryzacji na odstąpienie od budowy ww. kanału.
5. Czy cała inwestycja znajduje się w granicach istniejącego pasa drogowego. Jeżeli, nie to prosimy o podanie ilości działek do podziału lub dopuszczenie możliwości podania wyceny jednej działki i rozliczenie kosztów podziałów na podstawie ilości wykonanych podziałów. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych przedmiot zamówienia powinien być ściśle określony. Podziały przy dużej ilości wydzielonych działek pod poszerzenie pasa drogowego mogą stanowić koszt 30-40% kosztów dokumentacji
Odp. 5. W ofercie należy uwzględnić ok. 10 podziałów działek, jednak ostateczna ilość będzie wynikała z opracowanego przez Wykonawcę dokumentacji planu zagospodarowania terenu.

NACZELNIK
Wydział Inwestycji i Remontów
Krzysztof Cyra