



LEGENDA:

- Przewód OWY 5x2,5mm2 podwieszany do konstrukcji wsporczej (Zgodnie z DTR producenta zadaszenia pneumatycznego)
- Przewód OWY 3x2,5mm2 podwieszany do konstrukcji wsporczej (Zgodnie z DTR producenta zadaszenia pneumatycznego)
- Przewód OWY 3x1,5mm2 podwieszany do konstrukcji wsporczej (Zgodnie z DTR producenta zadaszenia pneumatycznego)
- Oprawa LED 100W mocowana do powłoki poprzez zastosowanie łańcuszka zwieszakowego
- Puszka montowana do konstrukcji wsporczej (Wyposażona w rozgałęźnik 5x4mm2)
- EWAKUACJA IP65 ECO LED 1,2W 1h jednozadaniowa
- OPRAWA LED 3,2W 360lm 3m 1 h jednozadaniowa AT+Grzałka IP65

VITARO Sp. z o.o.			
Obiekt	Tymczasowe zadaszenie pneumatyczne istniejącego boiska sportowego		Data: VII 2019
Adres inwestycji	ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki		Rys. 2
Inwestor	Gmina Łomianki		Skala 1:200
Adres Inwestora	ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki		Etap PB
Temat rysunku	Instalacje elektryczne - oświetlenie wewnętrzne hali		
Elektryczna	Projektant	inż. Robert Kucharski nr upr. LO/0622/PWOE/06 <small>Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. elektroenergetycznej</small>	Podpis:
Elektryczna	Asystent	mgr inż. Mateusz Parchyniak	Podpis: