



LEGENDA:

- Przewód YDY 3x1,5mm² (układać w rurach osłonowych RL)
- Przewód YDY 4x1,5mm² (układać w rurach osłonowych RL)
- ⊕ Łącznik jednobiegunowy 10A/250V IP20 n/t
- ⊕⊕ Łącznik dwubiegunowy 10A/250V IP20 n/t
- Puszka odgałęźna n/t
- ⌒ Czujnik ruchu n/t 360° z regulacją czasu i zmierzchu n/t
- ⬇️ EWAKUACJA IP65 ECO LED 1,2W 1h jednozadaniowa
- ⬇️ OPRAWA LED 3,2W 360lm 3m 1 h jednozadaniowa AT+Grzałka IP65
- Panel LED 5450lm PLX 840, 52W n/t
- Oprawa LED okrągła IP 44 20W n/t
- Oprawa awaryjna iTECH M2 n/t 245lm, 2W, 3h IP65
- Rozdzielnia główna RG

VITARO Sp. z o.o.

Obiekt	Tymczasowe zadaszenie pneumatyczne istniejącego boiska sportowego		Data: VII 2019
Adres inwestycji	ul. Stanisława Staszica 2, 05-092 Łomianki		Rys. 3
Inwestor	Gmina Łomianki		Skala 1:100
Adres Inwestora	ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki		Etap PB
Temat rysunku	Instalacja elektryczna oświetlenia wewnętrznego hali		Podpis:
Elektryczna	Projektant	inż. Robert Kucharski nr upr. LO/0622/PWOE/06 <small>Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. elektroenergetycznej</small>	Podpis:
Elektryczna	Asystent	mgr inż. Mateusz Parchyniak	Podpis: