



Łomianki, dnia 15.07.2020 r.

RZP. 271.18.2020

Wykonawcy

Dotyczy: RZP.271.18.2020 Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Kiełpin (gmina Łomianki) na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/12 pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)”. Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1843) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.

1. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację dotyczącą perforacji rury drenarskiej, która znajdzie zastosowanie w poboczu chłonnym.

Odp. 1 Należy zastosować rurę drenarską zgodnie z przekrojem normalnym rys. nr 4.

2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zakłada w zakresie robót dla zieleni drogowej zakładanie i pielęgnację trawników, sadzenie drzew i krzewów i wykonanie trawników. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres robót związanych z wykonaniem zieleni drogowej wchodzi tylko to, co zostało zawarte w Przedmiarze robót tj. humusowanie z obsianiem mieszanką traw.

Odp. 2 Należy w ofercie wycenić profilowanie poboczy wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanką traw.

3. Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający posiada ważny Projekt Stałej Organizacji Ruchu na przedmiotową inwestycję. Jeśli nie, Wykonawca prosi o informację, czy aktualizacja projektu leży po stronie Zamawiającego.

Odp. 3 Istniejący projekt organizacji ruchu nie ulega zmianie, należy wymienić stare oznakowanie pionowe oraz poziome na nowe.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Sprawę prowadzi:
Aneta Witkowska/Tomasz Baran
Referat Zamówień Publicznych
Tel.: 22 888 98 43