



Łomianki, dnia 03.08.2020 r.

RZP. 271.21.2020

### Wykonawcy

**Dotyczy: RZP.271.21.2020 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacyjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej - zad. 2020/30.** Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1843) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania oraz zmienia zapisy SIWZ w poniższym zakresie.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1843) przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.

1. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie Piramida Liniowa (Pająk) ze zjeżdżalnią tubowym posiadało aktualny certyfikat potwierdzający zgodność z aktualną normą PN EN 1176 wydany w systemie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji? **Odpowiedź Pyt. 1:** TAK
2. Czy Zamawiający może określić parametry urządzenia Piramida Liniowa (Pająk) ze zjeżdżalnią tubowym, minimalne wymiary wraz z wysokością **Odpowiedź Pyt 2:** szerokość urządzenia – około 6 – 6,5 m; długość urządzenia – około 10 – 11 m; wysokość urządzenia – 4 – 4,5 m; maksymalna wysokość upadku 1,4 – 1,8 m
3. Czy Zamawiający wymaga aby słup konstrukcyjny urządzenia Piramida Liniowa (Pająk) ze zjeżdżalnią tubowym był wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo? **Odpowiedź Pyt. 3:** TAK
4. Proszę o określenie tolerancji wymiarów urządzenia Piramida Liniowa (Pająk) ze zjeżdżalnią tubowym, wyrażonej w **Odpowiedź Pyt. 4:** Wymiary urządzeń mogą różnić się w stosunku do wymiarów przedstawionych w dokumentacji o +/- 10 %. Należy zwrócić uwagę na właściwy rozkład stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych.
5. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy w wycenie Wykonawca winien umieścić projekt oraz cenę wykonania fontanny i oświetlenia ulicznego (punkt 13.1.10 i 13.1.11 – projektu budowlanego), czy nie wchodzi to w zakres wyceny?

**Odpowiedź Pyt. 5:** Nie należy wyceniać uzyskania dokumentacji na podłączenie jak również kosztu zakupu fontanny wraz z montażem. To zadanie będzie realizowane w kolejnym etapie.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

Sprawę prowadzi:  
Aneta Witkowska/Tomasz Baran  
Referat Zamówień Publicznych  
Tel.: 22 888 98 43