



Łomianki, 2 marca 2021 r.

nr sprawy: BRM.0003.19.2021

Pan

Marcin Etienne

Radny Rady Miejskiej

w Łomiankach

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie rozbiórki chodników wzdłuż ul. Ogrodowej informuję, że zgodnie z dokumentacją techniczną materiał z rozbiórki podlegał utylizacji przez Wykonawcę robót .

Na ulicy Ogrodowej formalnie nie było ścieżki rowerowej. Poprzednia nawierzchnia chodnika była zrealizowana z kilku różnych rodzajów oraz kształtów kostek brukowych. W większości występowały dwa kolory - czerwony (ok. 1m szerokości) oraz szary.

Ścieżka rowerowa musi mieć odpowiednie oznakowanie pionowe oraz spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie czyli szerokość dla dwukierunkowej 2,0 m do której nie wlicza się szerokości krawężnika i obrzeża.

Z poważaniem