



Łomianki, 01 marca 2021 r.

WIR.7011.5.18.2021

Wykonawcy

Wyjaśnienie dotyczące zadania: **Budowa czterech bezpiecznych przejść dla pieszych w gminie Łomianki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki” - 2018/18.**

Pytanie:

W nawiązaniu do przedmiotowego zaproszenia, wnioskuję o zmianę opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych dla słupów oświetleniowych, powodujących ograniczenie konkurencji.

Poniższe wymagania:

- słup stalowy, stożkowy, zbieżny, ocynkowany o średnicy górnej min. 70mm,
- wykonanie ze stali gatunku min S355,
- klasa bezpieczeństwa biernego dla słupów 50HE3 wg PN-EN 12767 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych Wymagania i metody badań”.

Ograniczają katalog dostawców do jednego producenta.

Obecnie na rynku jest kilku sprawdzonych dostawców słupów produkujących słupy posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie i uważam, że powyższe zapisy skutecznie ograniczają możliwość zastosowania ich produktów do realizacji przedmiotowego zadania.

Na terenie gminy Łomianki zainstalowane są słupy różnych producentów, są one bezpieczne i spełniają swoje zadanie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w OPZ dotyczący słupów. Zamawiający zna co najmniej czterech producentów ww. słupów i nie zgadza się ze stwierdzeniem ograniczenia katalogu dostawców do jednego producenta.