



Łomianki, 26 marca 2021 r.

WIR.7013.15.15.2021

Wykonawcy

Wyjaśnienie dotyczące zadania: Remont ogrodzenia działki 272 obręb 0023 przy ul. Akacjowej 20 a w Łomiankach.

Pytanie:

Po dzisiejszej wizji lokalnej w sprawie ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Akacjowej 20a mam pytanie o możliwość zastosowania panelowego ogrodzeniowego w wariancie 3D, wys. 153 cm, gr. drutu 5 mm lub w wariancie 2D, wys. 143 lub 163 cm, gr. drutu 8/6/8 czyli poziome druty 8 mm a pionowe 6 mm ?

Pytam ponieważ na rynku asortymentowym są to standardowe parametry paneli ogrodzeniowych, natomiast w zapytaniu wskazane są panele 3D o grubości drutu 6 mm, które nie występują w ogólnej sprzedaży i produkcji komercyjnej.

Proszę o informację w powyższej kwestii technicznej i zaopiniowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza drut 5 mm paneli ogrodowych w wariancie 3D, wys. 153 cm.