



Łomianki, 19.07.2023 r.

WIR.7011.23.23.1.2023

Wykonawcy

Dotyczy: Wygłuszenie Sali głównej Świetlicy Miejskiej w Burakowie w gm. Łomianki w ramach zadania 2023/32 „Modernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje treść zapytań do BIP wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1

Mam zasadnicze pytanie:

„Opracowanie projektu adaptacji akustycznej wygłuszenia na podstawie wyniku badania dopuszczalnego maksymalnego czasu pogłosu w pomieszczeniach użyteczności publicznej i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu, Dostawa i montaż opracowanego wygłuszenia.”

Czy to znaczy, że już są badania czasu pogłosu wykonane i na podstawie ich wyniku robimy opracowanie, czy też mamy robić te badania przed wykonawcze również?

Odp. 1

Zamawiający nie wykonywał takich badań, należy wykonać badanie przed wykonawcze a na końcu sprawdzające po montażu opracowanego wygłuszenia.

Pytanie 2

Jaki maksymalny czas pogłosu chcą Państwo uzyskać dla sali głównej Świetlicy Miejskiej,

Odp. 2

Zamawiający przyjmuje czas pogłosu dla Sali głównej Świetlicy Miejskiej $T[s] = 0,9$.

Pytanie 3

Czy użyte materiały mogą być zastosowane na sufitach i ścianach?

Odp. 3

Zamawiający dopuszcza użycie materiałów na sufitach i ścianach, z zaznaczeniem o nieograniczeniu wpadającego światła przez świetliki.

Pytanie 4

Czy macie Państwo jakieś preferencje co do zastosowanych materiałów?

Odp. 4

Materiały powinny spełniać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadać wszystkie wymagane prawem dokumenty techniczne (tj. atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, itp.). Użyte materiały powinny nie wykraczać poza możliwości danego pomieszczenia oraz spełniać cel któremu mają służyć i trwałość na okres użytkowania budynku.