

Urząd Miejski w Łomiankach

Wydział Inwestycji i Remontów



ul. Warszawska 71, 05-092 Łomianki

tel. 22 768 62 31, fax 22 768 63 02

um@poczta.lomianki.pl

www.lomianki.pl



Łomianki, 29 kwietnia 2024 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Dotyczy: dostawy wraz z montażem drzwi w ramach remontu pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowe nr 1 w Łomiankach oraz Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim, gmina Łomianki, który będzie polegać na podniesieniu odporności ogniowej.

Pytanie 1.

Proszę o określenie, czy nowe drzwi mają zostać wykonane jako drewniane, czy powinny być wykonane z innego materiału?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostawy wraz z montażem drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z ościeżnicą o klasie EI30.